

検 印				

空 気 環 境 測 定 報 告 書

建物の名称	ホテル H2
所在地	
測定年月日	令和 2 年 12 月 23 日(水)

登録番号 :
所在地 : 長崎市住吉町12-16
会社名 : 株式会社ツカネクリア
代表者 : 塚根 進



空気環境調査概要

建物の名称	ホテル H2
測定年月日	令和 2 年 12 月 23 日(水)
実施者	木元 勝
補助者	

建築物環境衛生管理基準			測定値		不適個所数 測定個所数	概 評																
測定項目	基準値	最高値	最低値																			
温 熱 条 件	温 度	瞬 17 ~ 28 °C	23.4	14.9	1 / 22	環境基準値外の箇所があります。																
	相対湿度	間 40 ~ 70 %	41.9	28.5	21 / 22	環境基準値外の箇所があります。																
	気 流	値 0.5 m/s以下	0.25	0.03	0 / 22	環境基準値内で問題ありません。																
空 気 清 浄 度	二酸化炭素 (CO ₂)	平 1000 ppm以下	530	435	0 / 11	環境基準値内で問題ありません。																
	一酸化炭素 (CO)	均 10 ppm以下	0.8	0.5	0 / 11	環境基準値内で問題ありません。																
	浮遊粉塵量	値 0.15 mg/m ³ 以下	0.046	0.020	0 / 11	環境基準値内で問題ありません。																
特記事項						使 用 測 定 機 器	<table border="1"> <tr> <th>測定項目</th> <th>型 式</th> <th>製 造 者 名</th> </tr> <tr> <td>温度・湿度・気流・CO₂・CO</td> <td>BKM-502</td> <td>(株)フローシステム</td> </tr> <tr> <td>浮遊粉塵量</td> <td>LD-3B</td> <td>柴田科学(株)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	測定項目	型 式	製 造 者 名	温度・湿度・気流・CO ₂ ・CO	BKM-502	(株)フローシステム	浮遊粉塵量	LD-3B	柴田科学(株)						
測定項目	型 式	製 造 者 名																				
温度・湿度・気流・CO ₂ ・CO	BKM-502	(株)フローシステム																				
浮遊粉塵量	LD-3B	柴田科学(株)																				